

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ульяновской области

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27,
единый телефон доверия: 8-(8422)-39-99-99, единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99, <http://73.mchs.gov.ru>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновской области

ул. К.Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 44-64-06, E-mail: unduln@mail.ru,

Отдел надзорной деятельности по г. Ульяновску

пер. Пожарный 4, г. Ульяновск, 432071, тел. 41-03-70, E-mail: ogpn-73@mail.ru

Акт № 82

по результатам рассмотрения заявления

«25» августа 2015 года

г. Ульяновск
(место составления акта)

15 час. 00 мин.

Государственный инспектор г. Ульяновска по пожарному надзору
(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование,

Титов Алексей Вячеславович
(рассматривавшего заявление)

В период с 14 час. 00 мин. «25» августа 2015 г. по 15 час. 00 мин. «25» августа 2015 г. проведено обследование помещений и документов – Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребёнка – детский сад № 253 «Белоснежка».

(наименование объекта защиты юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности)

С целью подготовки заключения необходимого при лицензировании образовательной деятельности

(лицензируемый вид деятельности)

Расположенного (-ых) по адресу: 432066, область Ульяновская, город Ульяновск, улица Шолмова, дом 33.

(адрес (адреса) на которых соискатель лицензии осуществляет (планируется осуществлять) заявленный вид деятельности)

1) здание детского сада двух этажное кирпичное, второй степени огнестойкости, общей площадью 2787,97 кв.м., 1989 года постройки. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1.

С первого этажа здания имеется 13 эвакуационных выходов, со второго этажа 8 эвакуационных выходов по открытым лестницам третьего типа. Имеется внутренний противопожарный водопровод в количестве 16 пожарных кранов (протокол по результатам испытаний № 13-15 от 26.06.2015 года).

Вентиляция в здании естественная. Все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре 3-ого типа, а так же системой мониторинга вывода сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны. Имеется телефонная связь. На здание разработана и зарегистрирована декларация пожарной безопасности № 73 401 373-Т0-3561 от 26.12.2014 г.

В соответствии с приказом по организации ответственным за обеспечение требований пожарной безопасности в организации назначено лицо. Руководитель организации, а также ответственный за пожарную безопасность обучены мерам пожарной безопасности. В организации имеется наблюдательное дело по пожарной безопасности, в котором находится организационно-распорядительная документация по пожарной безопасности, а именно: приказ «Об установлении противопожарного режима в учреждении», инструкции о мерах пожарной безопасности, журналы учёта первичных средств пожаротушения и учёта противопожарных инструктажей и другие.

2) В ходе обследования, нарушений требований пожарной безопасности выявлено не было.

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлена:

Заведующая МАДОУ ЦРР – детский сад №253

«Белоснежка» Данилова Людмила Дмитриевна

(Фамилия, инициалы законного представителя юр. лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«25» августа 2015 г.

(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Заведующая МАДОУ ЦРР – детский сад №253

«Белоснежка» Данилова Людмила Дмитриевна

(Фамилия, инициалы законного представителя юр. лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

(подпись)

Вывод по результатам обследования: Данный объект защиты соответствует
установленным законодательством Российской Федерации требованиям пожарной
безопасности

(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности)

«25» августа 2015 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор г. Ульяновска
по пожарному надзору

Титов Алексей Вячеславович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

«25» августа 2015 г.